



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
ФИЛИАЛ "ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"  
121170, Москва, ул. 1812 года, д. 15, Тел.: 148-93-35, факс: 737-88-74  
E-mail: zes@zes.ru

МЖ-12-202-205(909340) от «24» января 2012г

На 3-11-00-909340/102 от 10.01.2012г.

Приложение № 1

к договору

от «16» 01 2012г. № МЖ-12-302-205(909340)

о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети

### Технические условия для присоединения к электрическим сетям

**Общество с ограниченной ответственностью "Управление единого заказчика"**  
(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: дачной застройки с объектами инфраструктуры и инженерными коммуникациями элементами благоустройства.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Можайский район, примерно в 150 м. по направлению на север от ориентира д. Холдеево, кад. № 50:18:0080112:391, 50:18:0080112:383, 50:18:0080112:384, 50:18:0080112:395, 50:18:0080112:410, 50:18:0080112:411.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 70,0 кВт.

4. Категория надежности: 3 (третья).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012 г.

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): ВЛ-10 кВ ф.1 РП-34 (ф.5 ПС-704 «Макарово»)

8. Основной источник питания: ПС-704 «Макарово»

9. Резервный источник питания: нет

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Установить опору 10 кВ с линейным разъединителем отпайкой от оп. № 31 ВЛ-10 кВ ф.1 РП-34 ф.5 ПС-704 «Макарово». Тип определить проектом.

10.2. Выполнить мероприятия, обеспечивающие присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, после выполнения сторонами п.п. 10-11 настоящих ТУ.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Установить КТП-10/0,4кВ с трансформатором 100 кВА и выносным разъединителем.

11.2. Проектируемое ТП-10/0,4 кВ запитать путем строительства отпайки ЛЭП-10 кВ от вновь построенной (п. 10.1.) опоры ВЛ-10 кВ ф.1 РП-34 (ф.5 ПС-704 «Макарово»). При применении кабеля 10 кВ установить КРУНС-10.

11.3. Сети 0,4 кВ определить проектом.

11.4. Выполнить проект релейной защиты и согласовать со службами РЭС и РЗА Западных электрических сетей.

11.5. По согласованию с отделом транспорта электрической электроэнергии (ОТЭЭ) и Можайским РЭС на границе балансового разграничения установить узел учета электрической энергии.

Прибор учета электрической энергии предусмотреть из Списка Госреестра с классом точности не хуже 1.0. Технические условия на устройство учета электрической энергии выполнить в соответствии с Правилами учета электроэнергии, ПУЭ, НТД и согласовать с РЭС и Энергосбытовой компанией. Предусмотреть возможность дистанционного съема показаний счетчиков.

11.6. Перед присоединением к электрической сети принять меры безопасности, удовлетворяющие требованиям применяемого оборудования в соответствии НТД, ПУЭ, ПТЭ и представить акт осмотра электроустановки заявителя и разрешение от УТЭН Ростехнадзора.

11.7. Фактическое присоединение приемного устройства к электрической сети и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») производится после выполнения сторонами п.п. 10; 11.1-11.6 технических условий и осмотра приемного устройства Заявителя. Стороны составляют и оформляют Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и Акт об осуществлении технологического присоединения.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



(подпись)

**Главный инженер В.И. Иванов**  
(действующего от имени сетевой организации)

Заявитель:



Согласовано:

Зам. директора по развитию и реализации услуг

**Е.А. Голубченко**

Исп. Павлов Г.В.  
8(49638)48200  
Исполнитель  
ОТЭЭ  
Можайский 8-909-647-17-99  
Западный 8-495-984-83-03