



МОСОБЛГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ «ОДИНЦОВОМЕЖРАЙГАЗ»

143000, г. Одинцово, Транспортный пр., д. 5
телефон: (495) 593-3350, 597-5555
факс: (495) 593-3350
www.odincovo.mosoblgaz.ru
e-mail: odincovo@mosoblgaz.ru

Технические условия для присоединения № 694 - 41/5 от 30.03.2012 г. (действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ООО «Управление единого заказчика»

Объект газификации: 90 жилых строений, расположенных по адресу: Московская область, Можайский район, примерно в 150 м по направлению на север от ориентира д. Холодеево, с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 481 м³/час (первая очередь застройки - 7 жилых строений).

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления 0,6 МПа D=300мм, проложенный от д. Павлищево к д. Макарово

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

013796

Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полистилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод.ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Технические условия на присоединение выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз» составлены в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз».

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,52 МПа.
3. До согласования проекта заказчик должен произвести оплату за подключение к газораспределительной сети согласно расчета по потребляемой мощности.
4. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам, при этом ответственность за организацию их технического обслуживания возлагается на собственника).
5. До согласования проекта в техническом отделе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз» техническое задание на узел учета и проект в части узла учета согласовать в службе режима газоснабжения филиала ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз».
6. До начала проектирования диаметр прокладываемого газопровода согласовать с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз».

**Первый заместитель директора -
главный инженер**



В. Н. Штыркин
(И.О.Ф.)

Начальник ПТО

Е. А. Баринев
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

04.04.2012 Андреев А.В.
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

04.04.2012 Андреев А.В.
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

по доверенности.